



ZASILANIE AGREGATU CHŁODNICZEGO
POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN
ISTNIEJĄCY KABEL YAKY 4 x 240
PRZEPIĄĆ DO NOWEGO AGREGATU

OBWODY ZASILANE Z T1

OBWODY ZASILANE Z T1/1
OBWODY ZASILANE Z T1/2

OBWODY ZASILANE Z T1/2
OBWODY ZASILANE Z T1/3

ZAZNACZONA CZĘŚĆ ZASILANIA URZĄDZEN
ELEKTRYCZNYCH POZOSTAWIĆ BEZ ZMIAN
CZĘŚĆ OŚWIELENIOWA ZMIANA DO
DECYZJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:
- napięcie znamionowe: 230V/50Hz
- częstotliwość: 50Hz
- temperatura otoczenia: 40°C
- wilgotność: 95%
- ciśnienie atmosferyczne: 1013 hPa
- poziom hałasu: 70 dB(A)

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:
- napięcie znamionowe: 230V/50Hz
- częstotliwość: 50Hz
- temperatura otoczenia: 40°C
- wilgotność: 95%
- ciśnienie atmosferyczne: 1013 hPa
- poziom hałasu: 70 dB(A)

UWAGA:
- INSTALACJA
- OBWODY
- ZESTAW