

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 467976-2012 z dnia 2012-11-23 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 (sześciu) profesjonalnych nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia na miejscu w Muzeum Narodowym...
Termin składania ofert: 2012-12-03

Wrocław: Dostawa 6 (sześciu) nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Numer ogłoszenia: 501412 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467976 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 6 (sześciu) nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 (sześciu) profesjonalnych nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia na miejscu w Muzeum Narodowym kontrolnego (próbne) uruchomienia nawilżaczy celem sprawdzenia stanu ich sprawności. 2. Opis nawilżaczy na potrzeby wystaw czasowych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu: Nawilżacze mobilne typu Brune lub równoważne o dużej wydajności służące do nawilżania dużych pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych w muzeach. Urządzenie powinno mieć niski pobór mocy, niski poziom hałasu. Nawilżacz, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów podczas ekspozycji i przechowywania zabytków, musi mieć możliwość precyzyjnego nastawiania poziomu wilgotności w pomieszczeniu oraz być zabezpieczone przed rozwojem mikroorganizmów w wodzie służącej do nawilżania. Parametry pojedynczego nawilżacza: 1) możliwość łatwego przemieszczania (wyposażone w kółka), 2) sterowanie elektroniczne

(automatyczne) oraz możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota, 3) przeznaczony do pomieszczeń o kubaturze w przedziale 800 m³ - 1000m³, 4) zaopatrzone w filtry czyszczące powietrze, 5) zbiornik na wodę min. 50 litrów, 6) wskaźnik ilości wody w zbiorniku, 7) alarm świetlny niskiego poziomu wody, 8) wymiary urządzenia max 65x 80x40cm (wys. / szer. / głęb.), 9) kilkustopniowa regulacja wydajności strumienia powietrza, 10) wydajność strumienia powietrza min. 800 m³/h, 11) pobór mocy: max 130 W 12) poziom hałasu: max 44 dBA 13) przystosowany do pracy ciągłej, 14) nawilżanie odbywa się przez wymuszony nawiew powietrza. Nawilżanie nie powoduje podniesienia temperatury w pomieszczeniu. 15) instalacja redukująca ilość szkodliwych mikroorganizmów w wodzie służącej do nawilżania powietrza. 16) Instalacja redukująca osadzanie się wapnia 17) kolor - kość słoniowa lub biały 3. Nawilżacze muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa. 4. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych czyli wyznaczenie poziomu odniesienia w zakresie cech, jakości i wyglądu. Podane w SIWZ urządzenia konkretnych producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania inne odpowiedniki rynkowe, równoważne ze wskazanymi, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych i jakościowych od wskazanych w SIWZ, zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia o parametach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ. 5. Wymagana gwarancja na wykonany system oświetlenia: 24 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancyjne określa wzór umowy. 6. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom będzie rozumiane, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy. 7. Pozostałe warunki, podane we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik nr 6 SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.52.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Klimatest Bis s.c. Przemysław Trzynadłowski, Magdalena Winnicka, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5c, 52-204 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty: 75128,40**
- **Oferta z najniższą ceną: 75128,40 / Oferta z najwyższą ceną: 77367,00**
- **Waluta: PLN.**