

Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NUMER POSTĘPOWANIA: 11/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dyfuzyjny nawilżacz powietrza, sterowany przez elektroniczny regulator współpracujący automatycznie z osuszaczem powietrza z rtęciową lampą podciśnieniową pracującą w zakresie UV-C, którego długość fal niszczy większość mikroorganizmów – 9 sztuk

Zastosowany w instalacji wody nawilżacza stały magnes tworzy pole magnetyczne zmieniając strukturę molekularną wapna, redukując tym samym osadzanie się wapnia.

- Przystosowany do pomieszczeń o kubaturze co najmniej: 900m³
- Wydajność przepływu powietrza 900 m³/h
- Wydajność odparowania co najmniej 2.6 l/h przy 25°C i 20% RH
- Powierzchnia filtra zimnego odparowania 3,5m²
- Waga pustego urządzenia nie więcej niż 22kg
- Pojemność zbiornika wody minimum 50litrów
- Maksymalne wymiary (sz. x wys. x gł) 80 cm x 65 x 40 cm
- Poziom hałasu 32-44 dBA (uzależniony od prędkości wentylatora)
- Zasilanie elektryczne 230V/ 50 Hz
- Pobór mocy 125W
- Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
- Współpraca z bezprzewodowym, radiowym czujnikiem wilgotności
- Wyposażony we wskaźnik poziomu wody
- Układ sygnalizacji błędów
- Wskaźnik wymiany filtra
- Wyposażony w dmuchawę z wentylatorem pracującym z co najmniej czterema różnymi prędkościami oraz w trybie automatycznym
- Wyświetlanie zadanej oraz aktualnie panującej wartości wilgotności
- Gwarancja miesiące

Osuszacz powietrza współpracujący automatycznie z nawilżaczem powietrza- 9 sztuk

- Przystosowany do pomieszczeń o kubaturze co najmniej: 600m³
- Wydajność osuszania na dobę: 45 litrów przy 27°C i 80%RH,
50 litrów przy 30°C i 80% RH
- Wymiana powietrza co najmniej 700/1000 m³
- Maksymalne wymiary zewnętrzne 60 x 80 x 50 cm
- Waga pustego urządzenia nie więcej niż 50kg
- Pojemność zbiorników na kondensat 2 x 20l
- Poziom hałasu 50-55 db
- Zasilanie elektryczne 230V/ 50 Hz
- Pobór mocy nie więcej niż 1000W

Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NUMER POSTĘPOWANIA: 11/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wyposażony w kontroler z klawiaturą membranową
- Wyświetlanie zadanej oraz aktualnie panującej wartości wilgotności
- Wyposażony w wentylator umożliwiający pracę z co najmniej dwoma różnymi prędkościami
- Akustyczna oraz wizualna sygnalizacja zapełnienia zbiornika
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Funkcja blokowania klawiszy funkcyjnych
- Gwarancja miesięcy

Zakres prac konserwatorskich - x w roku w trakcie trwania gwarancji:

Nawilżacz

- sprawdzenie układu sterowania i komunikacji z czujnikiem radiowym
- sprawdzenie systemu nadmuchu powietrza
- Sprawdzenie układu przepływu wody oraz drożności połączeń, pompy, demineralizatora i nawilżania filtra
- Sprawdzenie obwodu lampy UV
- Testowanie połączenia urządzenia w zestawie z osuszaczem

Osuszacz

- Kontrola sterowania układu chłodniczego oraz systemu zabezpieczeń
- Sprawdzenie poprawności działań czujników temperatury
- Testowanie urządzenia w zestawie z nawilżaczem

UWAGA !

Zamawiający wymaga, żeby do oferty były dołączone specyfikacje techniczne ofertowanych urządzeń w języku polskim.