



Wrocław, 19 lutego 2019 roku

MN/DAG/~~42~~19

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmianę aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia” – numer postępowania: 1/2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), Zamawiający przekazuje odpowiedzi na skierowane w dniu 14.02.2019 roku przez Wykonawcę pytania:

1. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o dokładne określenie zakresu malowania, czy dotyczy ono tylko pomieszczeń objętych zmianą aranżacji czy korytarz przed księgarnią i szatnią również?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Korytarz wzdłuż szatni i księgarni również objęty jest zakresem prac.

2. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o podanie parametrów technicznych farb, które mają być użyte. Ile warstw ma być zastosowanych? Jakie mają być kolory, czy w księgarni jeden czy więcej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 2. Zgodnie z zapisem Opisu Technicznego pkt. 2, ppkt 2.1: " Wykonać powłoki malarskie ścian i sklepień oraz na kolumnach żeliwnych, zgodnie z kolorystyką i technologią użytą w pomieszczeniu kawiarni muzealnej znajdującej się na tym samym poziomie Muzeum". **Zamawiający oczekuje tej samej kolorystyki farb o parametrach co najmniej takich jak poniższy przykład, ale nie gorszych.**

Należy wykonać min. 2 warstwy wymalowań, lub do uzyskania jednolitego efektu. Parametry i kolorystyka istniejących powłok malarski w pomieszczeniu kawiarni:

- Sufity, sklepienia, gurty, pilastry, gzymsy, filary, cokoły: Producent: KEIM, paleta EXCLUSIV, kolor 9870,
- Ściany: Producent: KEIM, paleta EXCLUSIV, kolor 9543,
- Kolumny żeliwne: farba olejna, kolor jak KEIM EXCLUSIV, kolor 9870,

Parametry i i kolorystyka istniejących powłok malarski ścian w pomieszczeniu holu: - farba lateksowa, producent: DEKORAL, kolor NCS S4050 - Y90R.

3. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie określenia „oczyszczyć kolumny żeliwne”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 3. Pod pojęciem "oczyszczenie kolumn żeliwnych" Zamawiający rozumie następujące prace:

- Oczyszczenie z brudu,
- Oczyszczenie istniejącej powłoki w miejscach ewentualnego uszkodzenia, odspojenia itp.
- Oczyszczenie z rdzy, jeśli występuje,
- Wyrównanie powłoki w miejscach ubytków lub wad (np. zacieków) istniejącej powłoki.



4. Pytanie Wykonawcy:

W rozdziale *przedmiar prace remontowe i instalacyjne* jest mowa o montażu opraw oświetlenia. Czy Zamawiający dostarczy produkt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 4. Wykonawca winien zakupić, dostarczyć i zamontować oprawy oświetleniowe Thorn Legend MSU LED 36L50 RC 730 CL2 D34G

5. Pytanie Wykonawcy:

W rozdziale *przedmiar oświetlenie* jest mowa o żarówkach. Czy Zamawiający oczekuje samej tylko wymiany tych żarówek? Czy Zamawiający je dostarczy czy Wykonawca zakupuje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 5. Wykonawca winien zakupić, dostarczyć i zamontować źródła światła.

6. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o dokładne sprecyzowanie elementów wyposażenia mebli - klamki, zamki oraz innych typu: gniazdka, włączniki światła. Produkty dostępne na rynku mają dużą rozbieżność cenową, a w dokumentacji jest zwrot, że „elementy te podlegają akceptacji projektanta na etapie wykonawczym” – wycena może nie spełniać oczekiwań Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 6. Osprzęt elektryczny: **co najmniej taki jak:** Producent: LEGRAND, seria NILOE, kolor biały – **o zbliżonej formie i nie gorszych parametrach.**

Uchwyty drzwi i uchwyty meblowe: wysokiej klasy, proste w formie, wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego

Zdjęcie referencyjne uchwytów.



7. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający oczekuje montażu czy zakupu opraw oświetleniowych Thorn Legend MSU LED 36L50 RC 730 CL2 D34G? Jest to oprawa do stosowania głównie na zewnątrz według doświadczenia dystrybutora na Polskę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca winien zakupić, dostarczyć i zamontować źródła światła - oprawy oświetleniowe Thorn Legend MSU LED 36L50 RC 730 CL2 D34G.



**Muzeum Narodowe we Wrocławiu/
National Museum in Wrocław**
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
Polska/Poland

tel. +48 71 372 51 50/-51/-53
(centrala/operator)
+48 71 343 56 43
(sekretariat/office)
sekretariat@mnwr.pl

mnwr.pl

Zamawiający informuje, że:

Wszystkie użyte nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach jakościowych i maksymalnie zbliżone formą.

Treść zapytań z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.mnwr.art.pl - stanowią one integralną część SIWZ i są obowiązujące. W związku z ich udzieleniem nie ulega zmianie ogłoszenie o zamówieniu i termin składania ofert.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ds. administracyjno-gospodarczych

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Oddziały/Branches:
**Muzeum Etnograficzne/
Ethnographic Museum**
ul. Traugutta 111/113 ; 50-419 Wrocław
tel. +48 71 344 33 13,
+48 71 342 12 67 (centrala/operator)

muzeumetnograficzne.pl

**Panorama Racławicka/
Panorama of the Battle of Racławice**
ul. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
tel. +48 71 344 16 61/-62
(centrala/operator)

panoramaraclawicka.pl

**Muzeum Sztuki Współczesnej
Pawilon Czterech Kopuł/
The Museum of Contemporary Art
The Four Domes Pavilion** 3
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel. +48 71 712 71 82 (sekretariat/office)

pawilonczterechkopul.pl