



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wrocław, dnia 30.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa
<http://www.mnwr.pl>

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej –etap III**” wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej –etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nr postępowania: 1/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, przekazuje poniżej treść pytań otrzymanych od Wykonawcy w dniu 22.04.2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

1. Rysunek IT-04 oraz przedmiar elektryczny. Prosimy o informację ile gniazd RJ45 należy wycenić? Z patchpaneli wychodzi 36 odcinków kabli, które rozchodzą się na 40 gniazd. Legenda wskazuje, że każde gniazdo jest podwójne co by dawało już 80 modułów. W przedmiarze natomiast (poz. 174 d.2.2) ilość gniazd 2xRJ45 to 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

W patchpanelu gniazda zgodnie z rysunkiem IT-04 w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem IT-01-IT02 podwójne.

Pytanie 2:

2. Prosimy o informację, jaki kabel przewidzieć w wycenie dla instalacji LAN i CCTV. Zgodnie ze schematami, czyli dla obu systemów kabel U/FTP kat.6, czy zgodnie ze schematem, czyli dla CCTV U/FTP kat.6 a dla LAN U/UTP kat. 6?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkiem IT-03 oraz IT-04 dla instalacji CCTV i LAN U/FTP kat. 6.

Treść wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.mnwr.pl – stanowią one integralną część SIWZ i są obowiązujące.

Małgorzata Merta –Witecka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej