



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wrocław, dnia 30.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa
<http://www.mnwr.pl>

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej –etap III**” wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej –etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nr postępowania: 1/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, przekazuje poniżej treść pytań otrzymanych od Wykonawcy w dniu 27.04.2020 r. i 29.04.2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

ROBOTY BUDOWLANE:

Pytanie 1:

1. Zamawiający w SIWZ zastrzega konieczność zachowania istniejącej równowagi temperatury i wilgotności w standardzie ustalonym dla ekspozycji Panoramy Raławickiej wraz z ekspozycją sztafażu, natomiast w OPZ i umowie zostały określone wymagane warunki w Dużej Rotundzie, czyli: temperatura na poziomie ok. 20 °C (+/-1°C), wilgotność powietrza na poziomie ok. 40% RH. Jednocześnie wg opisu instalacji sanitarnych praca central w układzie chłodzenia nie zapewnia osiągnięcia zadanych wartości temperaturowych, a wytwornice pary działają nieprawidłowo. Proszę o wyjaśnienie, które warunki temperatury i wilgotności należy zachować. Jeżeli Zamawiający oczekuje wymaganych warunków na poziomie ok. 20 °C (+/-1°C) i wilgotności powietrza na poziomie ok. 40% RH, proszę o wskazanie rozwiązania technicznego pozwalającego na ich utrzymanie. Ewentualnie, jakie parametry inne, niż wskazane powyżej należy zachować przy zastosowaniu zabudowanych aktualnie w obiekcie urządzeń utrzymania klimatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje konieczność zachowania warunków określonych w OPZ i wzorze umowy, stanowiących załączniki do SIWZ niniejszego postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, na koszt Wykonawcy robót, gwarantujących osiągnięcie wymaganych warunków klimatycznych jw.

Pytanie 2:

W jakich granicach Zamawiający planuje przekazać plac budowy przy obiekcie dla realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

W granicach terenu będącego we władaniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu - na parkingu przyległym do budynku PR z wyłączeniem terenów zielonych oraz z zastrzeżeniem zapewnienia dojazdu służb specjalnych do obiektu. Mają zastosowanie pozostałe wymogi w zakresie przekazania i Wykonawcy i Zamawiającemu terenu budowy określone we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ niniejszego postępowania przetargowego.

Treść wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.mnwr.pl – stanowią one integralną część SIWZ i są obowiązujące.

Małgorzata Merta –Witecka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej